

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

报告编号: 251126-01(CC)-2.1

样品类型: 出厂水

样品名称: 第一水厂出厂水采样点

委托单位: 广西防城港北投环保水务有限公司

单位地址: 防城港市港口区中华路5号5号楼



检测机构声明

一、本站保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本监测站质量文件进行。

三、本检测报告需加盖骑缝章；涂改、增删、未加盖单位印章无效。

四、本报告只对本次送检样品负责。

五、未经本站书面同意，不得复制或部分复制报告。

六、本检测报告必须有编制、审核及签发三栏签名才能有效。本监测站授权签发人如下：

黄剑明 华勃 周柏明

七、委托方对检验报告有异议，请于收到本报告7天内提出书面意见。逾期不予受理。微生物检验结果不做复检。

八、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

九、检测质量受理部门：质量管理室(电话：0757—82125061)

地址：广东省佛山市张槎兴业二路92号

邮编：528000

电话：（0757）82125230 82125061

国家城市供水水质监测网佛山监测站
检验报告

委托单编号	251126-01	采样类型	委托采样
委托单位	广西防城港北投环保水务有限公司	样品数量	1
样品性状	无色透明液体	包装情况	完好
采样日期	2025年11月26日	收样日期	2025年11月26日
检验完成日期	2025年12月15日	报告日期	2025年12月16日
样品类型	出厂水	采样人	黄成彬、潘伟坚

执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
检验结论：本次检验项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的规定。
备注：消毒剂及消毒副产物根据所使用的消毒剂选择测定。
编制：黄成彬 审核：程晨 签发：潘伟坚 签发日期：2025年12月16日

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-01CC01
采样地点				第一水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/10 0mL	未检出
2	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/10 0mL	未检出
3	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出
4	砷	≤0.01	mg/L	0.00035
5	镉	≤0.005	mg/L	<0.00006
6	铬(六价)	≤0.05	mg/L	<0.004
7	铅	≤0.01	mg/L	0.00027
8	汞	≤0.001	mg/L	<0.0001
9	氰化物	≤0.05	mg/L	<0.002
10	氟化物	≤1.0	mg/L	0.1
11	硝酸盐(以N计)	≤10	mg/L	0.75
12	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	0.00136
13	一氯二溴甲烷	≤0.1	mg/L	0.00114
14	二氯一溴甲烷	≤0.06	mg/L	0.00153
15	三溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.00012
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	--	0.060
17	二氯乙酸	≤0.05	mg/L	<0.00092
18	三氯乙酸	≤0.1	mg/L	<0.0017
19	氯酸盐	≤0.7	mg/L	0.0285
20	色度	≤15	度	<5
21	浑浊度	≤1	NTU	0.78
22	臭和味	无异臭、异味	--	0 无

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-01CC01
采样地点				第一水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
23	肉眼可见物	无	--	无
24	pH	6.5~8.5	--	7.01
25	铝	≤ 0.2	mg/L	0.0850
26	铁	≤ 0.3	mg/L	0.0480
27	锰	≤ 0.1	mg/L	0.00058
28	铜	≤ 1.0	mg/L	0.00099
29	锌	≤ 1.0	mg/L	0.0029
30	氯化物	≤ 250	mg/L	2.74
31	硫酸盐	≤ 250	mg/L	1.35
32	溶解性总固体	≤ 1000	mg/L	43
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	≤ 450	mg/L	13.5
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	≤ 3	mg/L	0.88
35	氨（以N计）	≤ 0.5	mg/L	0.04
36	总 α 放射性	≤ 0.5	Bq/L	<0.020
37	总 β 放射性	≤ 1	Bq/L	0.047
38	游离氯	$\geq 0.3, \leq 2$	mg/L	0.47
39	贾第鞭毛虫	<1	个/10L	<1
40	隐孢子虫	<1	个/10L	<1
41	锑	≤ 0.005	mg/L	<0.00007
42	钡	≤ 0.7	mg/L	0.0159
43	铍	≤ 0.002	mg/L	<0.00003
44	硼	≤ 1.0	mg/L	0.0036
45	钼	≤ 0.07	mg/L	0.00009
46	镍	≤ 0.02	mg/L	0.0002

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-01CC01
采样地点				第一水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
47	银	≤0.05	mg/L	<0.00009
48	铊	≤0.0001	mg/L	<0.00001
49	硒	≤0.01	mg/L	<0.0001
50	高氯酸盐	≤0.07	mg/L	<0.005
51	二氯甲烷	≤0.02	mg/L	<0.00003
52	1,2-二氯乙烷	≤0.03	mg/L	<0.00006
53	四氯化碳	≤0.002	mg/L	<0.00021
54	氯乙烯	≤0.001	mg/L	<0.00017
55	1,1-二氯乙烯	≤0.03	mg/L	<0.00012
56	1,2-二氯乙烯(总量)	≤0.05	mg/L	<0.00012
57	三氯乙烯	≤0.02	mg/L	<0.00019
58	四氯乙烯	≤0.04	mg/L	<0.00014
59	六氯丁二烯	≤0.0006	mg/L	<0.00011
60	苯	≤0.01	mg/L	<0.00004
61	甲苯	≤0.7	mg/L	<0.00011
62	二甲苯(总量)	≤0.5	mg/L	<0.00013
63	苯乙烯	≤0.02	mg/L	<0.00004
64	氯苯	≤0.3	mg/L	<0.00004
65	1,4-二氯苯	≤0.3	mg/L	<0.00003
66	三氯苯(总量)	≤0.02	mg/L	<0.00004
67	六氯苯	≤0.001	mg/L	<0.00013
68	七氯	≤0.0004	mg/L	<0.00015
69	马拉硫磷	≤0.25	mg/L	<0.0001
70	乐果	≤0.006	mg/L	<0.0001

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-01CC01
采样地点				第一水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
71	灭草松	≤0.3	mg/L	<0.00057
72	百菌清	≤0.01	mg/L	<0.00012
73	呋喃丹	≤0.007	mg/L	<0.00131
74	毒死蜱	≤0.03	mg/L	<0.000044
75	草甘膦	≤0.7	mg/L	<0.044
76	敌敌畏	≤0.001	mg/L	<0.00005
77	莠去津	≤0.002	mg/L	<0.00004
78	溴氰菊酯	≤0.02	mg/L	<0.00101
79	2,4-滴	≤0.03	mg/L	<0.00119
80	乙草胺	≤0.02	mg/L	<0.00474
81	五氯酚	≤0.009	mg/L	<0.00027
82	2,4,6-三氯酚	≤0.2	mg/L	<0.00054
83	苯并(a)芘	≤0.00001	mg/L	<0.0000014
84	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	≤0.008	mg/L	<0.0001
85	丙烯酰胺	≤0.0005	mg/L	<0.00004
86	环氧氯丙烷	≤0.0004	mg/L	<0.0001
87	微囊藻毒素-LR	≤0.001	mg/L	0.0001
88	钠	≤200	mg/L	2.87
89	挥发酚类(以苯酚计)	≤0.002	mg/L	<0.001
90	阴离子合成洗涤剂	≤0.3	mg/L	<0.05
91	2-甲基异莰醇	≤0.00001	mg/L	<0.0000022
92	土臭素	≤0.00001	mg/L	<0.0000038

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 5.3 酶底物法	陈光华
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 7.3 酶底物法	陈光华
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	陈光华
4	砷	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》 GB/T 5750.6-2023 9.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
5	镉	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
6	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	黄禹坤
7	铅	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
8	汞	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.1 原子荧光法	黄禹坤
9	氰化物	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018 5.2.2流动注射法	梁劲
10	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	游咏妍
11	硝酸盐(以N计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 8.3 离子色谱法	游咏妍
12	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
13	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
14	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
15	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
17	二氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018 9.8.1 离子色谱法	游咏妍
18	三氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018 9.9.1离子色谱法	游咏妍
19	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 21.2 离子色谱法	游咏妍
20	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	胡伟良
21	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	黄成彬
22	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	胡伟良

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
23	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法	胡伟良
24	pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	黄成彬
25	铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
26	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
27	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
28	铜	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
29	锌	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
30	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法	游咏妍
31	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法	游咏妍
32	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1 称重法	陈绮文
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	游咏妍
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	胡伟良
35	氨（以N计）	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法	庞瑞玲
36	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法	陈勋贤
37	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法	陈勋贤
38	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法	黄成彬
39	贾第鞭毛虫	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 8.1 免疫磁分离荧光抗体法	陈光华
40	隐孢子虫	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 9.1 免疫磁分离荧光抗体法	陈光华
41	锑	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 22.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
42	钡	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 19.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
43	铍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 23.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
44	硼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 29.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
45	钼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 16.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
46	镍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 18.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
47	银	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T5750.6-2023 15.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
48	铊	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 24.2 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
49	硒	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 10.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
50	高氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.5-2023 14.1 离子色谱法- 氢氧根系统淋洗液	游咏妍
51	二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
52	1,2-二氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
53	四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
54	氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
55	1,1-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
56	1,2-二氯乙烯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
57	三氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
58	四氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
59	六氯丁二烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
60	苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
61	甲苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
62	二甲苯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
63	苯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
64	氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
65	1,4-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
66	三氯苯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
67	六氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
68	七氯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
69	马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 10.1 毛细管柱气相色谱法	陈绮文
70	乐果	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 11.1 毛细管柱气相色谱法	陈绮文
71	灭草松	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.8.2液相色谱/串联质谱法	陈锋
72	百菌清	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
73	呋喃丹	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
74	毒死蜱	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
75	草甘膦	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	游咏妍
76	敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 17.1 毛细管柱气相色谱法	陈绮文
77	莠去津	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
78	溴氰菊酯	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 14.1 固相萃取气相色谱质谱法	陈绮文
79	2,4-滴	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
80	乙草胺	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
81	五氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.13.1液相色谱法	庞瑞玲
82	2,4,6-三氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 9.17液相色谱法	庞瑞玲
83	苯并(a)芘	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 12.1 高效液相色谱法	庞瑞玲
84	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
85	丙烯酰胺	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 6.22液相色谱/串联质谱法	陈锋
86	环氧氯丙烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 20.1 气相色谱质谱法	陈绮文
87	微囊藻毒素-LR	《水中微囊藻毒素的测定》GB/T 20466-2006	陈锋
88	钠	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 25.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪

国家城市供水水质监测网佛山监测站
检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
89	挥发酚类（以苯酚计）	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.4.2 流动注射法	梁劲
90	阴离子合成洗涤剂	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.5.2流动注射法	梁劲
91	2-甲基异莰醇	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	誉绚仪
92	土臭素	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	誉绚仪

本报告检测数据到此结束



国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

报告编号: 251126-01(CC)-2.2

样品类型: 出厂水

样品名称: 湾潭水厂出厂水采样点

委托单位: 广西防城港北投环保水务有限公司

单位地址: 防城港市港口区中华路5号5号楼



检验单位公章

检测机构声明

一、本站保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本监测站质量文件进行。

三、本检测报告需加盖骑缝章；涂改、增删、未加盖单位印章无效。

四、本报告只对本次送检样品负责。

五、未经本站书面同意，不得复制或部分复制报告。

六、本检测报告必须有编制、审核及签发三栏签名才能有效。本监测站授权签发人如下：

黄剑明 华勃 周柏明

七、委托方对检验报告有异议，请于收到本报告7天内提出书面意见。逾期不予受理。微生物检验结果不做复检。

八、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

九、检测质量受理部门：质量管理室(电话：0757—82125061)

地址：广东省佛山市张槎兴业二路92号

邮编：528000

电话：（0757）82125230 82125061

国家城市供水水质监测网佛山监测站
检验报告

委托单编号	251126-01	采样类型	委托采样
委托单位	广西防城港北投环保水务有限公司	样品数量	1
样品性状	无色透明液体	包装情况	完好
采样日期	2025年11月26日	收样日期	2025年11月26日
检验完成日期	2025年12月15日	报告日期	2025年12月16日
样品类型	出厂水	采样人	黄成彬、潘伟坚

执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
检验结论：本次检验项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的规定。
备注：消毒剂及消毒副产物根据所使用的消毒剂选择测定。
编制：黄成彬 审核：程毅 签发：潘伟坚 签发日期：2025 年 12 月 16 日

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-01CC02
采样地点				湾潭水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/10 0mL	未检出
2	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/10 0mL	未检出
3	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出
4	砷	≤0.01	mg/L	0.00028
5	镉	≤0.005	mg/L	<0.00006
6	铬(六价)	≤0.05	mg/L	<0.004
7	铅	≤0.01	mg/L	0.00020
8	汞	≤0.001	mg/L	<0.0001
9	氰化物	≤0.05	mg/L	<0.002
10	氟化物	≤1.0	mg/L	<0.1
11	硝酸盐(以N计)	≤10	mg/L	0.31
12	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	0.00227
13	一氯二溴甲烷	≤0.1	mg/L	0.00235
14	二氯一溴甲烷	≤0.06	mg/L	0.00299
15	三溴甲烷	≤0.1	mg/L	0.00094
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	--	0.121
17	二氯乙酸	≤0.05	mg/L	<0.00092
18	三氯乙酸	≤0.1	mg/L	<0.0017
19	氯酸盐	≤0.7	mg/L	0.144
20	色度	≤15	度	<5
21	浑浊度	≤1	NTU	0.43
22	臭和味	无异臭、异味	--	0 无

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-01CC02
采样地点				湾潭水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
23	肉眼可见物	无	--	无
24	pH	6.5~8.5	---	7.32
25	铝	≤0.2	mg/L	0.0378
26	铁	≤0.3	mg/L	0.0057
27	锰	≤0.1	mg/L	0.00405
28	铜	≤1.0	mg/L	0.00067
29	锌	≤1.0	mg/L	0.0043
30	氯化物	≤250	mg/L	8.83
31	硫酸盐	≤250	mg/L	7.41
32	溶解性总固体	≤1000	mg/L	83
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	≤450	mg/L	27.0
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	≤3	mg/L	1.76
35	氨（以N计）	≤0.5	mg/L	0.04
36	总α放射性	≤0.5	Bq/L	<0.020
37	总β放射性	≤1	Bq/L	0.036
38	游离氯	≥0.3, ≤2	mg/L	0.31
39	贾第鞭毛虫	<1	个/10L	<1
40	隐孢子虫	<1	个/10L	<1
41	锑	≤0.005	mg/L	<0.00007
42	钡	≤0.7	mg/L	0.0141
43	铍	≤0.002	mg/L	<0.00003
44	硼	≤1.0	mg/L	0.0152
45	钼	≤0.07	mg/L	0.00018
46	镍	≤0.02	mg/L	0.0004

监测
 检测

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-01CC02
采样地点				湾潭水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
47	银	≤0.05	mg/L	<0.00009
48	铊	≤0.0001	mg/L	<0.00001
49	硒	≤0.01	mg/L	<0.0001
50	高氯酸盐	≤0.07	mg/L	<0.005
51	二氯甲烷	≤0.02	mg/L	<0.00003
52	1,2-二氯乙烷	≤0.03	mg/L	<0.00006
53	四氯化碳	≤0.002	mg/L	<0.00021
54	氯乙烯	≤0.001	mg/L	<0.00017
55	1,1-二氯乙烯	≤0.03	mg/L	<0.00012
56	1,2-二氯乙烯(总量)	≤0.05	mg/L	<0.00012
57	三氯乙烯	≤0.02	mg/L	<0.00019
58	四氯乙烯	≤0.04	mg/L	<0.00014
59	六氯丁二烯	≤0.0006	mg/L	<0.00011
60	苯	≤0.01	mg/L	0.00199
61	甲苯	≤0.7	mg/L	<0.00011
62	二甲苯(总量)	≤0.5	mg/L	<0.00013
63	苯乙烯	≤0.02	mg/L	<0.00004
64	氯苯	≤0.3	mg/L	<0.00004
65	1,4-二氯苯	≤0.3	mg/L	<0.00003
66	三氯苯(总量)	≤0.02	mg/L	<0.00004
67	六氯苯	≤0.001	mg/L	<0.00013
68	七氯	≤0.0004	mg/L	<0.00015
69	马拉硫磷	≤0.25	mg/L	<0.0001
70	乐果	≤0.006	mg/L	<0.0001

国家城市供水水质监测网佛山监测站 检验报告

样品编号				251126-01CC02
采样地点				湾潭水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
71	灭草松	≤ 0.3	mg/L	< 0.00057
72	百菌清	≤ 0.01	mg/L	< 0.00012
73	呋喃丹	≤ 0.007	mg/L	< 0.00131
74	毒死蜱	≤ 0.03	mg/L	< 0.000044
75	草甘膦	≤ 0.7	mg/L	< 0.044
76	敌敌畏	≤ 0.001	mg/L	< 0.00005
77	莠去津	≤ 0.002	mg/L	< 0.00004
78	溴氰菊酯	≤ 0.02	mg/L	< 0.00101
79	2,4-滴	≤ 0.03	mg/L	< 0.00119
80	乙草胺	≤ 0.02	mg/L	< 0.00474
81	五氯酚	≤ 0.009	mg/L	< 0.00027
82	2,4,6-三氯酚	≤ 0.2	mg/L	< 0.00054
83	苯并(a)芘	≤ 0.00001	mg/L	< 0.0000014
84	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	≤ 0.008	mg/L	< 0.0001
85	丙烯酰胺	≤ 0.0005	mg/L	< 0.00004
86	环氧氯丙烷	≤ 0.0004	mg/L	< 0.0001
87	微囊藻毒素-LR	≤ 0.001	mg/L	0.0001
88	钠	≤ 200	mg/L	4.93
89	挥发酚类(以苯酚计)	≤ 0.002	mg/L	< 0.001
90	阴离子合成洗涤剂	≤ 0.3	mg/L	< 0.05
91	2-甲基异莰醇	≤ 0.00001	mg/L	< 0.0000022
92	土臭素	≤ 0.00001	mg/L	< 0.0000038

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.3 酶底物法	陈光华
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.3 酶底物法	陈光华
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	陈光华
4	砷	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
5	镉	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
6	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	黄禹坤
7	铅	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
8	汞	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1 原子荧光法	黄禹坤
9	氰化物	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.2.2流动注射法	梁劲
10	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	游咏妍
11	硝酸盐(以N计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3 离子色谱法	游咏妍
12	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
13	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
14	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
15	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
17	二氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 9.8.1 离子色谱法	游咏妍
18	三氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 9.9.1离子色谱法	游咏妍
19	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2 离子色谱法	游咏妍
20	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	胡伟良
21	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	黄成彬
22	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	胡伟良

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
23	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法	胡伟良
24	pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	黄成彬
25	铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
26	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
27	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
28	铜	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
29	锌	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
30	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法	游咏妍
31	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法	游咏妍
32	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1 称重法	陈绮文
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	游咏妍
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	胡伟良
35	氨（以N计）	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法	庞瑞玲
36	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法	陈勋贤
37	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法	陈勋贤
38	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法	黄成彬
39	贾第鞭毛虫	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 8.1 免疫磁分离荧光抗体法	陈光华
40	隐孢子虫	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 9.1 免疫磁分离荧光抗体法	陈光华
41	锑	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 22.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
42	钡	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 19.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
43	铍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 23.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
44	硼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 29.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
45	钼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 16.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
46	镍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 18.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
47	银	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T5750.6-2023 15.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
48	铊	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 24.2 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
49	硒	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 10.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
50	高氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.5-2023 14.1 离子色谱法- 氢氧根系统淋洗液	游咏妍
51	二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
52	1,2-二氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
53	四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
54	氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
55	1,1-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
56	1,2-二氯乙烯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
57	三氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
58	四氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
59	六氯丁二烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
60	苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
61	甲苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
62	二甲苯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
63	苯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
64	氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
65	1,4-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
66	三氯苯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
67	六氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
68	七氯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
69	马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 10.1 毛细管柱气相色谱法	陈绮文
70	乐果	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 11.1 毛细管柱气相色谱法	陈绮文
71	灭草松	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.8.2液相色谱/串联质谱法	陈锋
72	百菌清	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
73	呋喃丹	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
74	毒死蜱	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
75	草甘膦	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	游咏妍
76	敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 17.1 毛细管柱气相色谱法	陈绮文
77	莠去津	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
78	溴氰菊酯	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 14.1 固相萃取气相色谱质谱法	陈绮文
79	2,4-滴	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
80	乙草胺	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
81	五氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.13.1液相色谱法	庞瑞玲
82	2,4,6-三氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 9.17液相色谱法	庞瑞玲
83	苯并(a)芘	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 12.1 高效液相色谱法	庞瑞玲
84	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
85	丙烯酰胺	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 6.22液相色谱/串联质谱法	陈锋
86	环氧氯丙烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 20.1 气相色谱质谱法	陈绮文
87	微囊藻毒素-LR	《水中微囊藻毒素的测定》GB/T 20466-2006	陈锋
88	钠	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 25.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪

国家城市供水水质监测网佛山监测站
检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
89	挥发酚类（以苯酚计）	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.4.2 流动注射法	梁劲
90	阴离子合成洗涤剂	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.5.2流动注射法	梁劲
91	2-甲基异莰醇	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	誉绚仪
92	土臭素	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	誉绚仪

本报告检测数据到此结束

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

报告编号: 251126-02(CC)-2.1

样品类型: 出厂水

样品名称: 防城水厂出厂水采样点

委托单位: 广西防城港北投水务有限公司

单位地址: 防城港市港口区迎宾路南侧红树林大厦西塔楼12-13层



检测机构声明

- 一、本站保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本监测站质量文件进行。
- 三、本检测报告需加盖骑缝章；涂改、增删、未加盖单位印章无效。
- 四、本报告只对本次送检样品负责。
- 五、未经本站书面同意，不得复制或部分复制报告。
- 六、本检测报告必须有编制、审核及签发三栏签名才能有效。本监测站授权签发人如下：
黄剑明 华勃 周柏明
- 七、委托方对检验报告有异议，请于收到本报告7天内提出书面意见。逾期不予受理。微生物检验结果不做复检。
- 八、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 九、检测质量受理部门：质量管理室(电话：0757—82125061)

地址：广东省佛山市张槎兴业二路92号

邮编：528000

电话：（0757）82125230 82125061

国家城市供水水质监测网佛山监测站
检验报告

委托单编号	251126-02	采样类型	委托采样
委托单位	广西防城港北投水务有限公司	样品数量	1
样品性状	无色透明液体	包装情况	完好
采样日期	2025年11月26日	收样日期	2025年11月26日
检验完成日期	2025年12月15日	报告日期	2025年12月16日
样品类型	出厂水	采样人	黄成彬、潘伟坚

执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

检验结论：本次检验项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的规定。

备注：消毒剂及消毒副产物根据所使用的消毒剂选择测定。

编制：黄成彬 审核：程毅 签发：潘伟坚 签发日期：2025年12月16日

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-02CC01
采样地点				防城水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出
2	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/100mL	未检出
3	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出
4	砷	≤0.01	mg/L	0.00036
5	镉	≤0.005	mg/L	<0.00006
6	铬(六价)	≤0.05	mg/L	<0.004
7	铅	≤0.01	mg/L	0.00012
8	汞	≤0.001	mg/L	<0.0001
9	氰化物	≤0.05	mg/L	<0.002
10	氟化物	≤1.0	mg/L	<0.1
11	硝酸盐(以N计)	≤10	mg/L	0.73
12	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	0.00107
13	一氯二溴甲烷	≤0.1	mg/L	0.00113
14	二氯一溴甲烷	≤0.06	mg/L	0.00147
15	三溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.00012
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	—	0.054
17	二氯乙酸	≤0.05	mg/L	<0.00092
18	三氯乙酸	≤0.1	mg/L	<0.0017
19	氯酸盐	≤0.7	mg/L	0.0209
20	色度	≤15	度	<5
21	浑浊度	≤1	NTU	0.20
22	臭和味	无异臭、异味	—	0 无

国家城市供水水质监测网佛山监测站 检验报告

样品编号				251126-02CC01
采样地点				防城水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
23	肉眼可见物	无	—	无
24	pH	6.5~8.5	—	7.22
25	铝	≤0.2	mg/L	0.0091
26	铁	≤0.3	mg/L	<0.0009
27	锰	≤0.1	mg/L	0.00014
28	铜	≤1.0	mg/L	0.00070
29	锌	≤1.0	mg/L	0.0052
30	氯化物	≤250	mg/L	2.73
31	硫酸盐	≤250	mg/L	1.37
32	溶解性总固体	≤1000	mg/L	59
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	≤450	mg/L	11.6
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	≤3	mg/L	0.72
35	氨（以N计）	≤0.5	mg/L	<0.02
36	总α放射性	≤0.5	Bq/L	<0.020
37	总β放射性	≤1	Bq/L	0.043
38	游离氯	≥0.3, ≤2	mg/L	0.46
39	贾第鞭毛虫	<1	个/10L	<1
40	隐孢子虫	<1	个/10L	<1
41	锑	≤0.005	mg/L	<0.00007
42	钡	≤0.7	mg/L	0.0139
43	铍	≤0.002	mg/L	<0.00003
44	硼	≤1.0	mg/L	0.0036
45	钼	≤0.07	mg/L	0.00008
46	镍	≤0.02	mg/L	0.0001

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-02CC01
采样地点				防城水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
47	银	≤0.05	mg/L	<0.00009
48	铊	≤0.0001	mg/L	0.00001
49	硒	≤0.01	mg/L	<0.0001
50	高氯酸盐	≤0.07	mg/L	<0.005
51	二氯甲烷	≤0.02	mg/L	<0.00003
52	1,2-二氯乙烷	≤0.03	mg/L	<0.00006
53	四氯化碳	≤0.002	mg/L	<0.00021
54	氯乙烯	≤0.001	mg/L	<0.00017
55	1,1-二氯乙烯	≤0.03	mg/L	<0.00012
56	1,2-二氯乙烯(总量)	≤0.05	mg/L	<0.00012
57	三氯乙烯	≤0.02	mg/L	<0.00019
58	四氯乙烯	≤0.04	mg/L	<0.00014
59	六氯丁二烯	≤0.0006	mg/L	<0.00011
60	苯	≤0.01	mg/L	<0.00004
61	甲苯	≤0.7	mg/L	<0.00011
62	二甲苯(总量)	≤0.5	mg/L	<0.00013
63	苯乙烯	≤0.02	mg/L	<0.00004
64	氯苯	≤0.3	mg/L	<0.00004
65	1,4-二氯苯	≤0.3	mg/L	<0.00003
66	三氯苯(总量)	≤0.02	mg/L	<0.00004
67	六氯苯	≤0.001	mg/L	<0.00013
68	七氯	≤0.0004	mg/L	<0.00015
69	马拉硫磷	≤0.25	mg/L	<0.0001
70	乐果	≤0.006	mg/L	<0.0001

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-02CC01
采样地点				防城水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
71	灭草松	≤ 0.3	mg/L	< 0.00057
72	百菌清	≤ 0.01	mg/L	< 0.00012
73	呋喃丹	≤ 0.007	mg/L	< 0.00131
74	毒死蜱	≤ 0.03	mg/L	< 0.000044
75	草甘膦	≤ 0.7	mg/L	< 0.044
76	敌敌畏	≤ 0.001	mg/L	< 0.00005
77	莠去津	≤ 0.002	mg/L	< 0.00004
78	溴氰菊酯	≤ 0.02	mg/L	< 0.00101
79	2,4-滴	≤ 0.03	mg/L	< 0.00119
80	乙草胺	≤ 0.02	mg/L	< 0.00474
81	五氯酚	≤ 0.009	mg/L	< 0.00027
82	2,4,6-三氯酚	≤ 0.2	mg/L	< 0.00054
83	苯并(a)芘	≤ 0.00001	mg/L	< 0.0000014
84	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	≤ 0.008	mg/L	< 0.0001
85	丙烯酰胺	≤ 0.0005	mg/L	< 0.00004
86	环氧氯丙烷	≤ 0.0004	mg/L	< 0.0001
87	微囊藻毒素-LR	≤ 0.001	mg/L	0.0001
88	钠	≤ 200	mg/L	2.63
89	挥发酚类(以苯酚计)	≤ 0.002	mg/L	< 0.001
90	阴离子合成洗涤剂	≤ 0.3	mg/L	< 0.05
91	2-甲基异莰醇	≤ 0.00001	mg/L	< 0.0000022
92	土臭素	≤ 0.00001	mg/L	< 0.0000038

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.3 酶底物法	陈光华
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.3 酶底物法	陈光华
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	陈光华
4	砷	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 9.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
5	镉	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
6	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	黄禹坤
7	铅	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
8	汞	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 11.1 原子荧光法	黄禹坤
9	氰化物	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.2.2流动注射法	梁劲
10	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	游咏妍
11	硝酸盐(以N计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3 离子色谱法	游咏妍
12	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
13	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
14	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
15	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
17	二氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 9.8.1 离子色谱法	游咏妍
18	三氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 9.9.1离子色谱法	游咏妍
19	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 21.2 离子色谱法	游咏妍
20	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	胡伟良
21	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	黄成彬
22	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	胡伟良

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
23	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法	胡伟良
24	pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	黄成彬
25	铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
26	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
27	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
28	铜	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
29	锌	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
30	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法	游咏妍
31	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法	游咏妍
32	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1 称重法	陈绮文
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	游咏妍
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	胡伟良
35	氨（以N计）	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法	庞瑞玲
36	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法	陈勋贤
37	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法	陈勋贤
38	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法	黄成彬
39	贾第鞭毛虫	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 8.1 免疫磁分离荧光抗体法	陈光华
40	隐孢子虫	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 9.1 免疫磁分离荧光抗体法	陈光华
41	锑	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 22.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
42	钡	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 19.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
43	铍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 23.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
44	硼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 29.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
45	钼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 16.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
46	镍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 18.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
47	银	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T5750.6-2023 15.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
48	铊	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 24.2 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
49	硒	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 10.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
50	高氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.5-2023 14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	游咏妍
51	二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
52	1,2-二氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
53	四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
54	氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
55	1,1-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
56	1,2-二氯乙烯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
57	三氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
58	四氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
59	六氯丁二烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
60	苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
61	甲苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
62	二甲苯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
63	苯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
64	氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
65	1,4-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
66	三氯苯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
67	六氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
68	七氯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
69	马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 10.1 毛细管柱气相色谱法	陈绮文
70	乐果	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 11.1 毛细管柱气相色谱法	陈绮文
71	灭草松	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.8.2液相色谱/串联质谱法	陈锋
72	百菌清	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
73	呋喃丹	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
74	毒死蜱	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
75	草甘膦	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	游咏妍
76	敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 17.1 毛细管柱气相色谱法	陈绮文
77	莠去津	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
78	溴氰菊酯	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 14.1 固相萃取气相色谱质谱法	陈绮文
79	2,4-滴	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
80	乙草胺	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
81	五氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.13.1液相色谱法	庞瑞玲
82	2,4,6-三氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 9.17液相色谱法	庞瑞玲
83	苯并(a)芘	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 12.1 高效液相色谱法	庞瑞玲
84	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
85	丙烯酰胺	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 6.22液相色谱/串联质谱法	陈锋
86	环氧氯丙烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 20.1 气相色谱质谱法	陈绮文
87	微囊藻毒素-LR	《水中微囊藻毒素的测定》GB/T 20466-2006	陈锋
88	钠	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 25.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪

国家城市供水水质监测网佛山监测站
检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
89	挥发酚类（以苯酚计）	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.4.2 流动注射法	梁劲
90	阴离子合成洗涤剂	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.5.2流动注射法	梁劲
91	2-甲基异莰醇	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	誉绚仪
92	土臭素	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	誉绚仪

本报告检测数据到此结束



国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

报告编号: 251126-02(CC) -2.2

样品类型: 出厂水

样品名称: 企沙水厂出厂水采样点

委托单位: 广西防城港北投水务有限公司

单位地址: 防城港市港口区迎宾路南侧红树林大厦西塔楼12-13层

检验单位公章



检测机构声明

- 一、本站保证检验结果的公正、准确、科学和规范，对检验的数据负责，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 二、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本监测站质量文件进行。
- 三、本检测报告需加盖骑缝章；涂改、增删、未加盖单位印章无效。
- 四、本报告只对本次送检样品负责。
- 五、未经本站书面同意，不得复制或部分复制报告。
- 六、本检测报告必须有编制、审核及签发三栏签名才能有效。本监测站授权签发人如下：
黄剑明 华勃 周柏明
- 七、委托方对检验报告有异议，请于收到本报告7天内提出书面意见。逾期不予受理。微生物检验结果不做复检。
- 八、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 九、检测质量受理部门：质量管理室(电话：0757—82125061)

地址：广东省佛山市张槎兴业二路92号

邮编：528000

电话：（0757）82125230 82125061

国家城市供水水质监测网佛山监测站
检验报告

委托单编号	251126-02	采样类型	委托采样
委托单位	广西防城港北投水务有限公司	样品数量	1
样品性状	无色透明液体	包装情况	完好
采样日期	2025年11月26日	收样日期	2025年11月26日
检验完成日期	2025年12月15日	报告日期	2025年12月16日
样品类型	出厂水	采样人	黄成彬、潘伟坚

执行标准：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
检验结论：本次检验项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的规定。
备注：消毒剂及消毒副产物根据所使用的消毒剂选择测定。
编制：黄成彬 审核：程毅 签发：[Signature] 签发日期：2025年 12月16 日

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-02CC02
采样地点				企沙水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
1	总大肠菌群	不应检出	MPN/10 0mL	未检出
2	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/10 0mL	未检出
3	菌落总数	≤100	CFU/mL	未检出
4	砷	≤0.01	mg/L	0.00023
5	镉	≤0.005	mg/L	<0.00006
6	铬(六价)	≤0.05	mg/L	<0.004
7	铅	≤0.01	mg/L	0.00008
8	汞	≤0.001	mg/L	<0.0001
9	氰化物	≤0.05	mg/L	<0.002
10	氟化物	≤1.0	mg/L	<0.1
11	硝酸盐(以N计)	≤10	mg/L	0.30
12	三氯甲烷	≤0.06	mg/L	0.00158
13	一氯二溴甲烷	≤0.1	mg/L	0.00115
14	二氯一溴甲烷	≤0.06	mg/L	0.00160
15	三溴甲烷	≤0.1	mg/L	<0.00012
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	—	0.065
17	二氯乙酸	≤0.05	mg/L	<0.00092
18	三氯乙酸	≤0.1	mg/L	<0.0017
19	氯酸盐	≤0.7	mg/L	0.0052
20	色度	≤15	度	<5
21	浑浊度	≤1	NTU	0.23
22	臭和味	无异臭、异味	—	0 无

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-02CC02
采样地点				企沙水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
23	肉眼可见物	无	--	无
24	pH	6.5~8.5	--	7.69
25	铝	≤0.2	mg/L	0.0196
26	铁	≤0.3	mg/L	<0.0009
27	锰	≤0.1	mg/L	0.00365
28	铜	≤1.0	mg/L	0.00060
29	锌	≤1.0	mg/L	0.0020
30	氯化物	≤250	mg/L	2.63
31	硫酸盐	≤250	mg/L	1.12
32	溶解性总固体	≤1000	mg/L	34
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	≤450	mg/L	10.4
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	≤3	mg/L	0.80
35	氨（以N计）	≤0.5	mg/L	<0.02
36	总α放射性	≤0.5	Bq/L	<0.020
37	总β放射性	≤1	Bq/L	0.035
38	游离氯	≥0.3, ≤2	mg/L	0.58
39	贾第鞭毛虫	<1	个/10L	<1
40	隐孢子虫	<1	个/10L	<1
41	锑	≤0.005	mg/L	<0.00007
42	钡	≤0.7	mg/L	0.0114
43	铍	≤0.002	mg/L	<0.00003
44	硼	≤1.0	mg/L	0.0036
45	钼	≤0.07	mg/L	<0.00006
46	镍	≤0.02	mg/L	<0.0001

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-02CC02
采样地点				企沙水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
47	银	≤ 0.05	mg/L	<0.00009
48	铊	≤ 0.0001	mg/L	0.00001
49	硒	≤ 0.01	mg/L	<0.0001
50	高氯酸盐	≤ 0.07	mg/L	<0.005
51	二氯甲烷	≤ 0.02	mg/L	<0.00003
52	1,2-二氯乙烷	≤ 0.03	mg/L	<0.00006
53	四氯化碳	≤ 0.002	mg/L	<0.00021
54	氯乙烯	≤ 0.001	mg/L	<0.00017
55	1,1-二氯乙烯	≤ 0.03	mg/L	<0.00012
56	1,2-二氯乙烯(总量)	≤ 0.05	mg/L	<0.00012
57	三氯乙烯	≤ 0.02	mg/L	<0.00019
58	四氯乙烯	≤ 0.04	mg/L	<0.00014
59	六氯丁二烯	≤ 0.0006	mg/L	<0.00011
60	苯	≤ 0.01	mg/L	<0.00004
61	甲苯	≤ 0.7	mg/L	<0.00011
62	二甲苯(总量)	≤ 0.5	mg/L	<0.00013
63	苯乙烯	≤ 0.02	mg/L	<0.00004
64	氯苯	≤ 0.3	mg/L	<0.00004
65	1,4-二氯苯	≤ 0.3	mg/L	<0.00003
66	三氯苯(总量)	≤ 0.02	mg/L	<0.00004
67	六氯苯	≤ 0.001	mg/L	<0.00013
68	七氯	≤ 0.0004	mg/L	<0.00015
69	马拉硫磷	≤ 0.25	mg/L	<0.0001
70	乐果	≤ 0.006	mg/L	<0.0001

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

样品编号				251126-02CC02
采样地点				企沙水厂出厂水采样点
序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果
71	灭草松	≤ 0.3	mg/L	< 0.00057
72	百菌清	≤ 0.01	mg/L	< 0.00012
73	呋喃丹	≤ 0.007	mg/L	< 0.00131
74	毒死蜱	≤ 0.03	mg/L	< 0.000044
75	草甘膦	≤ 0.7	mg/L	< 0.044
76	敌敌畏	≤ 0.001	mg/L	< 0.00005
77	莠去津	≤ 0.002	mg/L	< 0.00004
78	溴氰菊酯	≤ 0.02	mg/L	< 0.00101
79	2,4-滴	≤ 0.03	mg/L	< 0.00119
80	乙草胺	≤ 0.02	mg/L	< 0.00474
81	五氯酚	≤ 0.009	mg/L	< 0.00027
82	2,4,6-三氯酚	≤ 0.2	mg/L	< 0.00054
83	苯并(a)芘	≤ 0.00001	mg/L	< 0.0000014
84	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	≤ 0.008	mg/L	< 0.0001
85	丙烯酰胺	≤ 0.0005	mg/L	< 0.00004
86	环氧氯丙烷	≤ 0.0004	mg/L	< 0.0001
87	微囊藻毒素-LR	≤ 0.001	mg/L	0.0001
88	钠	≤ 200	mg/L	2.52
89	挥发酚类(以苯酚计)	≤ 0.002	mg/L	< 0.001
90	阴离子合成洗涤剂	≤ 0.3	mg/L	< 0.05
91	2-甲基异莰醇	≤ 0.00001	mg/L	< 0.0000022
92	土臭素	≤ 0.00001	mg/L	< 0.0000038

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
1	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 5.3 酶底物法	陈光华
2	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 7.3 酶底物法	陈光华
3	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	陈光华
4	砷	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》 GB/T 5750.6-2023 9.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
5	镉	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
6	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	黄禹坤
7	铅	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
8	汞	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.1 原子荧光法	黄禹坤
9	氰化物	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018 5.2.2流动注射法	梁劲
10	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	游咏妍
11	硝酸盐(以N计)	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 8.3 离子色谱法	游咏妍
12	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
13	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
14	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
15	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
17	二氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018 9.8.1 离子色谱法	游咏妍
18	三氯乙酸	《城镇供水水质标准检验方法》 CJ/T 141-2018 9.9.1离子色谱法	游咏妍
19	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 21.2 离子色谱法	游咏妍
20	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	胡伟良
21	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	黄成彬
22	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	胡伟良

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
23	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法	胡伟良
24	pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	黄成彬
25	铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
26	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
27	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 6.6 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
28	铜	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 7.6 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
29	锌	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 8.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
30	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法	游咏妍
31	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法	游咏妍
32	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1 称重法	陈绮文
33	总硬度（以CaCO ₃ 计）	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	游咏妍
34	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	胡伟良
35	氨（以N计）	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法	庞瑞玲
36	总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法	陈勋贤
37	总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 第13部分：放射性指标》GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法	陈勋贤
38	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法	黄成彬
39	贾第鞭毛虫	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 8.1 免疫磁分离荧光抗体法	陈光华
40	隐孢子虫	《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 9.1 免疫磁分离荧光抗体法	陈光华
41	锑	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 22.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
42	钡	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 19.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
43	铍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 23.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
44	硼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 29.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪

检验检测专用章

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
45	钼	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 16.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
46	镍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 18.3 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
47	银	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T5750.6-2023 15.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
48	铊	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 24.2 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
49	硒	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 10.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪
50	高氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.5-2023 14.1 离子色谱法- 氢氧根系统淋洗液	游咏妍
51	二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
52	1,2-二氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
53	四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
54	氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
55	1,1-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
56	1,2-二氯乙烯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
57	三氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
58	四氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
59	六氯丁二烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
60	苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
61	甲苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
62	二甲苯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
63	苯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
64	氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
65	1,4-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文
66	三氯苯(总量)	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8- 2023 附录A 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	陈绮文

国家城市供水水质监测网佛山监测站

检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
67	六氯苯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
68	七氯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
69	马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 10.1 毛细管柱气相色谱法	陈绮文
70	乐果	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 11.1 毛细管柱气相色谱法	陈绮文
71	灭草松	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.8.2液相色谱/串联质谱法	陈锋
72	百菌清	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
73	呋喃丹	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
74	毒死蜱	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
75	草甘膦	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液	游咏妍
76	敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 17.1 毛细管柱气相色谱法	陈绮文
77	莠去津	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
78	溴氰菊酯	《生活饮用水标准检验方法 第9部分：农药指标》GB/T 5750.9-2023 14.1 固相萃取气相色谱质谱法	陈绮文
79	2,4-滴	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
80	乙草胺	《饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》GB/T 23214-2008	陈锋
81	五氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 7.13.1液相色谱法	庞瑞玲
82	2,4,6-三氯酚	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 9.17液相色谱法	庞瑞玲
83	苯并(a)芘	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 12.1 高效液相色谱法	庞瑞玲
84	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物	誉绚仪
85	丙烯酰胺	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 6.22液相色谱/串联质谱法	陈锋
86	环氧氯丙烷	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 20.1 气相色谱质谱法	陈绮文
87	微囊藻毒素-LR	《水中微囊藻毒素的测定》GB/T 20466-2006	陈锋
88	钠	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》GB/T 5750.6-2023 25.4 电感耦合等离子体质谱法	刘丽仪

国家城市供水水质监测网佛山监测站
检验报告

检验项目及方法

序号	检验项目	测定方法	分析人员
89	挥发酚类（以苯酚计）	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.4.2 流动注射法	梁劲
90	阴离子合成洗涤剂	《城镇供水水质标准检验方法》CJ/T 141-2018 5.5.2流动注射法	梁劲
91	2-甲基异莰醇	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	誉绚仪
92	土臭素	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 76.1 顶空固相微萃取气相色谱质谱法	誉绚仪

本报告检测数据到此结束