



C栋健康技术创新中心二层平面图 1:100

本层建筑面积: 2470.14平方米

其中计容面积: 2470.14平方米

说明: 1、所设置的甲级防暴门方可开启至闭门限 $\geq 3.0h$, 火灾时可自行关闭功能, 并应能反馈信号。
2、开闭式公建设置的减振排措施, 具体材料做法及分设位置均参照详见说明图。
3、该办公建筑 ≥ 3 类普通办公建筑设计, 耐火极限不低于2级。
4、办公建筑采光标准应符合下列附表规定。
5、办公室、会议室内的允许噪声级应符合下列附表2规定。
6、办公室、会议室隔墙、移墙空气声气密性能应符合下列附表2规定。

采光等级	房间类别	侧窗采光		顶部采光	
		采光系数标准值 (%)	室内天然光照度标准值 (lx)	采光系数标准值 (%)	室内天然光照度标准值 (lx)
II	设计室、绘图室	4	600	3	450
III	办公室、会议室	3	450	2	300
IV	复理室、档案室	2	300	1	150
V	走廊、楼梯间	1	150	0.5	75

房间类别	允许噪声级(A声级, dB)	
	A类、B类办公室建筑	C类办公室建筑
单人办公室	≤35	≤40
多人办公室	≤40	≤45
控制室办公室	≤35	≤40
普通会议室	≤40	≤45

附表3 办公室、会议室隔墙、楼板空气声隔声标准			
构造名称	空气声隔声量单值评价 +构造修正量 [dB]	A类、B类办公室建筑	C类办公室建筑
办公室、会议室与产生噪声的房间 之间的隔墙、楼板	计权隔声量+交通噪声 +构造修正量	>50	>45
办公室、会议室与睡眠房间 之间的隔墙、楼板	计权隔声量+睡眠噪声 +构造修正量	>50	>45

会签栏		
COUNTERSIGN		
建筑 ARCHITECTURE	任彦龙	任彦龙
结构 STRUCTURE	江海波	江海波
电气 ELECTRICITY	李晓兵	李晓明
暖通 HVAC	陈艳勇	陈艳勇
给排水 PLUMBING	周静宜	周静宜

出图专用章
Plot Stamp

注册执业栏	PRACTICIAN
姓 名: 任彦龙	NAME
注册证书号码: 156200326	REGISTRATION CERTIFICATE NO.
注册印章号码: 5101304-013	STAMP NO.

注册签署/注册专用章
PRACTICIAN SIGN / PLOT STAMP

审 定 AUTHORIZE	任彦龙	任彦龙
审 核 GENERAL ENGINEER	任彦龙	任彦龙
校 对 VERIFIED BY	黎平俊	黎平俊

设计 DESIGNED BY	张 华	张 华
建设单位 CLIENT	防城港市铭辰投资开发有限公司	
项目名称 PROJECT TITLE	防城港医药制造产业园及配套工程项目	
子项名称 SUB ITEM	防城港医药制造产业园（北片区）	
图 名 TITLE	C栋建筑技术创新中心二楼平面	
图 号 DRAWING NO.	JZ-C-05	日 期 DATE
图 别 DRAW CATEGORY	建 施	比 例 SCALE
版 次 VERSION	第 1 版	

若有更新图纸时本图作废

